



Pony Testing International Group

检测报告

No. BOBJLOOO29532506Z

第 1 页, 共 5 页



扫二维码
关注谱尼测试

委托单位	上海市徐汇区向阳育才小学		
受测单位	上海市徐汇区向阳育才小学		
受测地址	上海市徐汇区龙川北路 625 弄 1 号		
样品类别	直饮水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2020-04-01	检测日期	2020-04-01~2020-04-09
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	1、限值由委托单位提供; 2、学期检。		
PONY 专用章	编制人		
	审核人		
	批准人		
	签发日期	2020 年 04 月 09 日	



Pony Testing International Group

检测报告

No. BOBJLOOO29532506Z

第 2 页, 共 5 页



扫二维码
关注谱尼测试

检测项目	限值	样品编号 / 采样位置 / 检测结果	
		O29532506 415 室二 (3) 班直饮水机	O29533506 315 室三 (6) 班直饮水机
菌落总数, CFU/mL	20	未检出	未检出
总大肠菌群, MPN/100mL	每 100mL 水样 不得检出	未检出	未检出
色度, 度	5	<5	<5
浑浊度, NTU	1	<0.5	<0.5
臭和味	不得有能察觉的 臭和味	无异臭、无异味	无异臭、无异味
肉眼可见物	不得含有	无	无
pH	高于 5.0	6.80	7.82
铝, mg/L	0.2	<0.040	<0.040
铁, mg/L	0.3	<0.0045	<0.0045
锰, mg/L	0.1	0.0008	0.0023
铜, mg/L	1.0	<0.009	<0.009
锌, mg/L	1.0	<0.001	0.229
氯化物, mg/L	250	1.21	0.76
硫酸盐, mg/L	250	0.59	0.29
溶解性总固体, mg/L	1000	12	8
总硬度, mg/L	450	5.8	3.7
耗氧量, mg/L	1.0	0.90	0.92
挥发酚类, mg/L	0.002	<0.001	<0.001
阴离子合成洗涤剂, mg/L	0.3	<0.050	<0.050
砷, mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001
镉, mg/L	0.005	<0.004	<0.004
铬 (六价), mg/L	0.05	<0.004	<0.004
铅, mg/L	0.01	<0.001	<0.001
汞, mg/L	0.001	<0.00005	<0.00005
硒, mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001
氰化物, mg/L	0.05	<0.001	<0.001
氟化物, mg/L	1.0	0.01	0.02
三氯甲烷, mg/L	0.015	0.00214	0.00236
四氯化碳, mg/L	0.0018	<0.00021	<0.00021
银, mg/L	0.05	<0.013	<0.013

☎ Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司

公司地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 7 幢 2 层

检测地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 6 幢、7 幢 1 层、7 幢 3 层

上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼

电话: 021-37895599



Pony Testing International Group

检测报告

No. BOBJLOOO29532506Z

第 3 页, 共 5 页

扫二维码
关注谱尼测试

检测项目	限值	样品编号 / 采样位置 / 检测结果	
		O29534506 215 室一 (4) 班直饮水机	O29535506 117 室一 (2) 班直饮水机
菌落总数, CFU/mL	20	未检出	未检出
总大肠菌群, MPN/100mL	每 100mL 水样 不得检出	未检出	未检出
色度, 度	5	<5	<5
浑浊度, NTU	1	<0.5	<0.5
臭和味	不得有能察觉的 臭和味	无异臭、无异味	无异臭、无异味
肉眼可见物	不得含有	无	无
pH	高于 5.0	7.74	7.70
铝, mg/L	0.2	<0.040	<0.040
铁, mg/L	0.3	<0.0045	<0.0045
锰, mg/L	0.1	0.0013	0.0018
铜, mg/L	1.0	<0.009	<0.009
锌, mg/L	1.0	0.057	0.181
氯化物, mg/L	250	0.08	0.79
硫酸盐, mg/L	250	0.04	0.34
溶解性总固体, mg/L	1000	9	14
总硬度, mg/L	450	4.5	6.7
耗氧量, mg/L	1.0	0.90	0.93
挥发酚类, mg/L	0.002	<0.001	<0.001
阴离子合成洗涤剂, mg/L	0.3	<0.050	<0.050
砷, mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001
镉, mg/L	0.005	<0.004	<0.004
铬 (六价), mg/L	0.05	<0.004	<0.004
铅, mg/L	0.01	<0.001	<0.001
汞, mg/L	0.001	<0.00005	<0.00005
硒, mg/L	0.01	<0.0001	<0.0001
氰化物, mg/L	0.05	<0.001	<0.001
氟化物, mg/L	1.0	<0.01	<0.01
三氯甲烷, mg/L	0.015	0.00227	0.00235
四氯化碳, mg/L	0.0018	<0.00021	<0.00021
银, mg/L	0.05	<0.013	<0.013

☎ Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司

公司地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 7 幢 2 层

检测地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 6 幢、7 幢 1 层、7 幢 3 层

上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼

电话: 021-37895599



扫二维码
关注谱尼测试

附表：检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006 1.1	电热恒温培养箱
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 2.1	电热恒温培养箱
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006 1.1	—
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006 2.1	散射光浊度仪
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006 3.1	—
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 直接观察法 GB/T 5750.4-2006 4.1	—
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006 5.1	酸度计
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 1.4	电感耦合等离子体发射光谱仪
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 2.3	电感耦合等离子体发射光谱仪
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 3.5	电感耦合等离子体发射光谱仪
铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 4.5	电感耦合等离子体发射光谱仪
锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 5.5	电感耦合等离子体发射光谱仪
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 2.2	离子色谱仪
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 1.2	离子色谱仪
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 GB/T 5750.4-2006 8.1	电子分析天平



扫二维码
关注谱尼测试

附表：检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006 7.1	滴定管
耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 1.1	滴定管
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006 9.1	紫外-可见分光光度计
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006 10.1	紫外-可见分光光度计
砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 6.1	原子荧光光谱仪
镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 9.6	电感耦合等离子体发射光谱仪
铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 10.1	紫外-可见分光光度计
铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 11.1	原子吸收光谱仪
汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 8.1	原子荧光光谱仪
硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 7.1	原子荧光光谱仪
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2006 4.2	紫外-可见分光光度计
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱-质谱联用仪
四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱-质谱联用仪
银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 12.3	电感耦合等离子体发射光谱仪

—————以下空白—————